

# Präsenzunterbrechung an der LUH

## Kurze Checkliste

Der Arbeitsbetrieb verlagert sich vom 25.12.23 bis zum 07.01.2024 an allen Stellen, an denen dies umsetzbar ist, komplett ins mobile Arbeiten. Diese Zeiten werden nicht auf das individuelle Kontingent des mobilen Arbeitens angerechnet. Der Gebäudebestand wird nur mäßig beheizt.

Allgemein	
1.	PCs, Monitore und sonstige IT-Geräte abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt? Hinweis: Schaltbare Steckdosenleisten abschalten.
2.	Kaffeemaschinen gesäubert und abgeschaltet?
3.	Kühlschränke für Lebensmittel ausgeräumt und abgeschaltet? Hinweis: Kühlschrank rechtzeitig abtauen und offenstehen lassen.
4.	Spülmaschinen abgestellt und ausgeräumt?
5.	Untertischgeräte (Warmwasserspeicher, etc.) nicht ausschalten (Gefahr von Legionellenbildung!) Kochendwassergeräte (über den Spülen) entleeren.  Nach den Feiertagen (Urlaubsphase) das Trinkwasser, vor dem ersten Verzehr, ablaufen lassen bis es spürbar „kalt“ wird.
6.	Fenster richtig geschlossen (bitte auch in Küchen, Besprechungsräumen und WC-Anlagen)?
7.	Licht ausgeschaltet (bitte auch in Küchen, Besprechungsräumen und WC-Anlagen)?
Labore	
1.	Chemikalien und Abfallbehälter mit brennbaren Abfällen in die Gefahrstoffschränke bzw. Gefahrstofflager gestellt? Hinweis: Digestorien abschalten und Scheiben der Abzüge bitte schließen.
2.	Druckgasflaschen, soweit sie nicht in Druckgasflaschenschränken stehen, bitte in die Druckgasflaschenlager stellen.
3.	Trockenschränke, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfer, Analysegeräte, Heizgeräte, Heizplatten etc. soweit möglich abgeschaltet?
4.	Wasserkreisläufe abgeschaltet – soweit möglich? Überprüfung aller Schlauchverbindungen – sind alle Schlauchschellen fest?

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an [energiesparen@uni-hannover.de](mailto:energiesparen@uni-hannover.de).